

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: **Budowa miasteczka ruchu drogowego zlokalizowanego na działce nr 2500/2 położonej w Jaśliskach oraz zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Jaśliskach, realizowane w ramach projektu „Bezpieczny pieszy w gminie Jaśliska”.**

Zamawiający Gmina Jaśliska **przekazuje treść zapytań dotyczących Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1:

W opisie technicznym do projektu zapisano, że warstwa ścieralna ma być wykonana z betonu asfaltowego w kolorze niebieskim , Wykonawca zwraca uwagę iż wyprodukowanie barwnej nawierzchni do wykonania warstwy ścieralnej nie jest opłacalne ekonomicznie , gdyż aby uzyskać kolor niebieski trzeba by było wyprodukować koło 3 razy więcej mieszanki mineralno-asfaltowej niż potrzeba do wykonania 390,30m² warstwy ścierlanej – wyprodukowanie barwnej w tak małej ilości jest technicznie niewykonalne . Natomiast uzyskanie koloru niebieskiego przez malowanie farbą nawierzchniową , poliuretanową, dwuskładnikową , chemoutwardzalną będzie także kosztowne oraz nietrwałe w sytuacji kiedy inwestycja będzie realizowana w okresie jesiennym , w którym jak należy się spodziewać nie będzie wymaganych zgodnych z reżimami technologicznymi dogodnych warunków atmosferycznych do wykonania takiego malowania. W związku z powyższym Wykonawca proponuje odstąpić od konieczności wykonania nawierzchni w kolorze niebieskim , zachowując naturalny kolor mieszanki mineralno asfaltowej i wykonać tylko niezbędne oznakowanie poziome.

Odpowiedź:

Należy przyjąć iż warstwa ścieralna wykonana z betonu asfaltowego ma być malowana farbą nawierzchniową w kolorze niebieskim.

Otrzymują:

1.BIP;

2.A/a