

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zaproszenia do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. Budowa obiektów małej architektury – urządzenia do rekreacji ruchowej na działce nr ewid. 15/188 w m. Moszczaniec

Zamawiający Gmina Jaśliska, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska, **przekazuje treść zapytań dotyczących zaproszenia do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. Budowa obiektów małej architektury – urządzenia do rekreacji ruchowej na działce nr ewid. 15/188 w m. Moszczaniec.**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zamian w urządzeniu integracyjnym wyciskanie, aby był on dostosowany technologicznie i funkcjonalnie dla osób niepełnosprawnych, gdyż Wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie jest niebezpieczne dla dzieci i osób niepełnosprawnych, ponieważ mogą one podstawić ręce w mechanizm ruchomy, zakleszczyć ją tam co może spowodować poważne urazy, również nawet po złożeniu siedziska rurka, która stanowi konstrukcję zostaje więc niemożliwe jest podjechanie wózkiem pod urządzenie, aby móc z niego ćwiczyć. Dlatego Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie jego certyfikowanego rozwiązania, czyli urządzenie wyciskanie integracyjny bez siedziska, aby osoby niepełnosprawne mogły swobodnie podjechać wózkiem pod urządzenie lub urządzenie wyciskanie z siedziskiem i specjalną rączką, która pomaga w trakcie siadania czy wstawania. Zmiana ta nie wpływa w żaden sposób na zmianę przeznaczenia urządzenia.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzenia do wyciskania przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych **z siedziskiem** i specjalną rączką, która pomaga w trakcie siadania czy wstawania.

2. Czy Zamawiający dopuszcza stopnice i siedziska wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej ognioowo malowanej podwójnie proszkowo w zamian za blachę aluminiową i tworzywo HDPE? Proponowane rozwiązanie jest również odporne na warunki atmosferyczne, wandaloodporne oraz wykonane z wysokiej jakości materiałów, a przy tym zdecydowanie tańsze. Zmiana ta nie wpływa na funkcjonalność urządzenia, a przy tym urządzenia zachowują spójny, estetyczny wygląd.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 2:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzenia w których stopnice i siedziska wykonane będą wykonane z blachy aluminiowej i tworzywa HDPE.

3. Czy urządzenia- orbitrek oraz jeździec mają być zamontowane na pylonie (jak na dołączonej wizualizacji) czy Zamawiający dopuszcza te urządzenia w wersji wolnostojącej?

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 3:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń orbitrek oraz jeździec w wersji wolnostojącej.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
Jerzy Magierowski
Zastępca Wójta