

ZARZĄDZENIE NR 39/2022

**WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 11 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie ustalenia postępowania na wypadek skażenia wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi na terenie Gminy Jaśliska.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) w zw. z art. 2 pkt 4 i art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) zarządzam, co następuje:

§1. Przyjmuje się standardową procedurę na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Jaśliska, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jaśliska
/-/
Adam Dańczak

**PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SKAŻENIA
WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY
JAŚLISKA**

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie szybkiego i skutecznego sposobu eliminowania zagrożeń zdrowia i życia ludzi powstałych na skutek skażenia wody dostarczanej przez sieć wodociągową oraz eliminowanie przyczyn je powodujących.

1. Podstawa prawna.

- 1.1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r, poz. 2028 j.t),
- 1.2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późniejszymi zmianami).

2. Zakres obowiązywania.

Procedura ma zastosowanie w Gminie Jaślicka zajmującą się zagadnieniem objętym niniejsza procedurą.

3. Ograniczenie ryzyka mogącego spowodować pogorszenie jakości wody.

- 3.1. W celu ograniczenia ryzyka i okoliczności mogących spowodować skażenie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Gmina Jaślicka prowadzi systematyczną ocenę jakości wody pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego w zakresie:
- 3.2. Podstawowych wymagań mikrobiologicznych jakim powinna odpowiadać woda, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późniejszymi zmianami).
 - 3.2.1. Podstawowych wymagań chemicznych określonych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia,
 - 3.2.2. Dodatkowych wymagań mikrobiologicznych, organoleptycznych,

fizykochemicznych oraz radiologicznych określonych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

3.3. Bieżącą kontrolę i utrzymuje należyty stan sanitarno - techniczny urządzeń służących do ujmowania, uzdatniania i transportu wody przeznaczonej do spożycia,

3.4. Okresową kontrolę stanu zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń oraz instalacji służących do ujmowania, oczyszczania i przesyłania wody.

4. Sposób postępowania w przypadku skażenia wody lub pogorszenia jej jakości.

4.1. Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i/lub fizyko-chemicznych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie.

4.2. Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i/lub fizyko-chemicznych w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, niezwłoczne przekazanie informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krośnie .

4.3. Pracownik zajmujący się wodociągami w Gminie Jaśliska ustala obszar objęty zagrożeniem,

4.4. Przekazuje informacje Wójtowi Gminy Jaśliska, właściwemu konserwatorowi stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej a w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, Wójt nakazuje okresowe wstrzymanie dostaw wody w części lub w całości sieci wodociągowej,

4.5. Jeżeli dostawa wody zostanie czasowo wstrzymana, Gmina zapewnia awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę w sposób opisany w pkt. 5,

4.6. Przekazuje telefonicznie informację o pogorszeniu jakości wody, doraźnym sposobie postępowania z wodą lub ewentualnym odcięciu dopływu wody do odbiorców: właściwym sołtysom, strategicznym odbiorcom wody oraz administratorom sieci wodociągowej znajdującym się poza granicami Gminy Jaśliska oraz w sposób zwyczajowo przyjęty,

4.7. Zamieszcza komunikat na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Jaśliska (<https://jasliska.info>)

4.8. Przy współpracy z konserwatorem stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych podejmuje działania zmierzające do niezwłocznej likwidacji skutków zaistniałej sytuacji a mianowicie:

- 4.8.1. Zlokalizowanie rodzaju i jeśli to możliwe przyczyny zanieczyszczenia wody,
- 4.8.2. Wyłączenie skażonych studni,
- 4.8.3. Wyłączenie stacji uzdatniania wody lub jednostkowego procesu technologicznego będącego źródłem skażenia,
- 4.8.4. Dezynfekcję wody np. podchlorynem sodu, w ilościach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, ujmowanej wody oraz intensywne płukanie studni w granicach ustalonych zasobów eksploatacyjnych,
- 4.8.5. Czyszczenie i dezynfekcję zbiorników,
- 4.8.6. Dezynfekcję skażonych odcinków sieci wodociągowej,
- 4.8.7. Intensywne płukanie odcinków sieci wodociągowej,
- 4.9. Zlecenie ponownych badań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych próbek wody w celu weryfikacji skuteczności przeprowadzonych działań,
- 4.10. Bieżące informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzyskanych wynikach badań jakości wody,
- 4.11. Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań próbek wody, poinformowanie odbiorców o odwołaniu niebezpieczeństwa związanego z występującym skażeniem wody i zamieszczenie komunikatów o pozytywnej ocenie przydatności wody do spożycia przez ludzi w identyczny sposób, jak przekazywane zostały informacje o skażeniu wody.

5. Awaryjne źródła zaopatrzenia w wodę.

- 5.1 Wynajęcie samochodów specjalnych przeznaczonych do dowożenia wody do celów spożywczych,
 - 5.1.1. Informuje mieszkańców pozbawionych dostępu do wody z wodociągu sieciowego o punkcie dystrybucji wody z cysterny.
 - 5.1.2. Zorganizowanie dostaw wody służącej do celów gospodarczych i przemysłowych za pomocą wozów Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach .
 - 5.1.3. Informuje mieszkańców pozbawionych dostępu do wody z wodociągu sieciowego o punkcie dystrybucji wody ze zbiornika wody pitnej dowożonej na samochodzie Gminy Jaśliska
- 5.2 Gmina Jaśliska udostępni zastępczy punkt poboru wody z wodociągu nieobjętego skażeniem.

Wójt Gminy Jaśliska

/-/

Adam Dańczak